



Opole, 15 lipiec 2020 r.

DYREKTOR
Zarządu Zlewni w Opolu
Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie

GL.ZUZ.3.4210.93m.2020.MN



DECYZJA

URZĄD MIEJSKI w KLUCZBORKU
Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa

Wpł. dnia..... 20-07-2020
Podpis..... 05-KU-099/2020

Pozwolenie wodnoprawne

Na podstawie art. 331 ust. 3, 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt 1, w związku z art. 35 ust. 3 pkt 7, art. 389 pkt 6, w związku z art. 16 pkt 65 lit. f, art. 393 ust. 4, 5, art. 396 ust. 1, art. 397 ust. 1, 3 pkt 2, art. 398 ust. 1, 3, 4, 11, art. 400 ust. 1, 6, 7, 8, art. 401 ust. 1, art. 403 ust. 1, 2 pkt. 2, 12, art. 407 ust. 1, 2 pkt 1, 3, art. 566 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą Prawo wodne; § 21 ust. 1, § 21 ust. 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1800); art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą Kpa, po rozpatrzeniu wniosku Pana Damiana Wypycha z dnia 23.04.2020 r.

O r z e k a m:

Udzielić Panu Damianowi Wypych prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą EU-CO Damian Wypych, ul. Paderewskiego 2, 46-200 Kluczbork pozwoleń wodnoprawnych dla potrzeb odwadniania terenu utwardzonego kostką betonową, terenów zielonych oraz pokrycia dachów budynku handlowo-usługowego zlokalizowanych na działce ew. nr 50/3 w m. Kluczbork, w zakresie:

I. pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. wylotu z kanalizacji deszczowej do cieku Miejskiego w km 1+294:

- średnica wylotu : 315mm
- rzędna dna wylotu : 180,40 m n.p.m.
- rzędna dna rzeki w miejscu wylotu : 179,98 m n.p.m.
- wylot : z licować ze skarpą
- na wylocie z kanalizacji: zainstalować klapę zwrotną końcową zabezpieczającą przed wystąpieniem przepływu wstecznego na rurociągu,
- ubezpieczenie stopy skarpy: wykonać palisadą z kołków drewnianych $\varnothing$ 10 cm i długości 1,20 m, na szerokości wylotu i długości po 3,0 m powyżej i poniżej wylotu mierząc od skrzydeł wylotu,
- ubezpieczyć skarpy rzeki: wykonać na długości 3,0 m powyżej i poniżej wylotu na wysokości 1,0 m, materacami gabionowymi o wym. 3,0 x 3,0 x 0,30 m wypełnionymi kamieniem łamany średnim, wspartymi na wykonanej palisadzie.
- współrzędne geodezyjne w układzie odniesienia PL-ETRF2000:
X=5648851,75 Y=6515340,29

Lokalizacja wraz z zasięgiem oddziaływania wykonania urządzenia wodnego, tj. wylotu do rzeki:

- działka ew. nr **11/1** a.m. 7, obręb 0027 Kluczbork – własność: Skarb Państwa, trwały zarząd: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Gliwicach.
- działka ew. nr **45/6** a.m. 7, obręb 0027 Kluczbork – własność: Gmina Kluczbork

- II. **pozwolenie wodnoprawne na usługę wodną, obejmującą odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do wód**, tj. cieku Miejskiego w km 1+294 poprzez projektowany wylot oczyszczonych wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu utwardzonego kostką betonową, terenów zielonych oraz pokrycia dachów budynku handlowo-usługowego, zlokalizowanych na działce ew. nr 50/3 a.m. 7, obręb 0027 Kluczbork, na poniższych warunkach:

a) obliczeniowe ilości odprowadzanych wód opadowych lub roztopowych:

Tabela 1. Obliczeniowe ilości odprowadzanych wód opadowych lub roztopowych przez wylot

Powierzchnia zredukowana zlewni $F_{\text{zred.}} [m^2]$	Maksymalny chwilowy zrzut $Q_{\text{max. chw.}} [dm^3/s]$	Maksymalny zrzut $Q_{\text{max.}} [m^3/s]$	Średnioroczny zrzut $Q_{\text{śr. r.}} [m^3/rok]$
2306,98	29,99	0,029	1430,33

b) powierzchnia odwadnianej zlewni:

Tabela 2. Powierzchnia odwadnianej zlewni

Rodzaj powierzchni spływu	Powierzchnia rzeczywista $F [m^2]$	Współczynnik spływu ψ	Powierzchnia zredukowana $F \cdot \psi [m^2]$
Teren utwardzony kostką betonową	2177,4	0,80	1741,92
Pokrycie dachowe	595,6	0,85	506,26
Tereny zielone	294,0	0,20	58,80
Suma	3067,00	1,85	2306,98

Lokalizacja zasięgu oddziaływania wynikającego z usługi wodnej:

- działka ew. nr 50/3 a.m. 7, obręb 0027 Kluczbork – własność: wnioskodawcy

- III. **Ustalić wnioskodawcy, następujące warunki i obowiązki, w zakresie udzielonego pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego:**

- Spełnić warunki określone w punkcie I. niniejszej decyzji, zgodnie z operatem wodnoprawnym, obowiązującymi przepisami i normami.
- Dotrzymywać warunki uzgodnienia znak GL.3.1.434.5.2020.KP z dnia 03.03.2020 r. Nadzoru Wodnego w Kluczborku, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie:**
 - wylot wkomponować w skarpe cieku w sposób nie zakłócający swobodnego przepływu wód,
 - wylot zamkniętej kanalizacji służącej do odprowadzania wód opadowych i roztopowych $\varnothing 315\text{mm}$ wykonać w formie typowego wylotu kanalizacyjnego prefabrykowanego,
 - dno wylotu posadzić na wysokości istniejącego ubezpieczenia stopy skarpy,
 - w związku z tym, że wylot jest zlokalizowany 24 m powyżej kraty zabezpieczającej wylot do zarurowanego odcinka rzeki Miejskiej w km 1+270 na wylocie z kanalizacji należy ainstalować klapę zwrotną końcową (przeciwcofkową),
 - w obrębie wylotu należy ubezpieczyć stopy skarpy palisadą z kołków drewnianych $\varnothing 10\text{ cm}$ i długości 1,20 m na szerokości wylotu i długości po 3,0 m powyżej i poniżej wylotu mierząc od skrzydełek wylotu,
 - ubezpieczyć skarpe rzeki na długości 3,0m powyżej i poniżej wylotu na wysokości 1,0 m materacami gabiowymi o wym. 3,0x3,0x0,30 m wypełnionymi kamieniem łamanym średnim, wspartymi na wykonanej palisadzie.

3. Zgodnie z art. 331 ust. 3 ww. ustawy Prawo wodne, **należy zgłosić posiadane urządzenie wodne**, Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Zarząd Zlewni w Opolu w celu wpisania do systemu informacyjnego gospodarowania wodami w **terminie 60 dni**, od dnia przystąpienia do użytkowania tego urządzenia.
 4. W czasie wykonywania robót związanych z wykonywaniem urządzenia wodnego, podjąć niezbędne działania zabezpieczające środowisko gruntowo – wodne, przed przedostawaniem się zanieczyszczeń powstających w wyniku wycieku substancji niebezpiecznych np. z awarii maszyn budowlanych oraz samochodów jak również niewłaściwego składowania materiałów budowlanych.
 5. Poność odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku prowadzenia robót związanych z wykonywaniem urządzenia wodnego.
 6. Po zakończeniu prac miejsce ich prowadzenia, pozostawić w należyтым stanie technicznym, uporządkować.
- IV. Ustalić wnioskodawcy następujące warunki i obowiązki, wynikające z udzielonego pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną:**
1. Spełnić warunki określone w punkcie II. niniejszej decyzji.
 2. Nie wprowadzać do kanalizacji deszczowej ścieków bytowych oraz przemysłowych.
 3. Utrzymywać odwadniane powierzchnie w należytej czystości.
 4. Utrzymywać system kanalizacji deszczowej wraz z wylotem w należyтым stanie technicznym i eksploatacyjnym.
 5. Poność pełną odpowiedzialność wraz z pokryciem odszkodowania zainteresowanym stronom w przypadku wystąpienia szkód związanych z odprowadzaniem wód opadowych lub roztopowych do rzeki.
- V. Pozwolenie wodnoprawne wydaje się na czas określony, tj. do dnia 31 czerwca 2050 r.**
- VI.** Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
- VII.** Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia.
- VIII.** Podstawę do wydania niniejszej decyzji stanowią:
1. „Operat wodnoprawny na wykonanie urządzenia wodnego w postaci wylotu kanalizacyjnego do cieku Miejskiego na działce nr 11/1 i 45/6 oraz usługę wodną polegającą na wprowadzaniu do wód płynących - cieku Miejskiego na działce nr 11/1, oczyszczonych wód opadowych i roztopowych z terenu działki nr 50/3 w miejscowości Kluczbork”. Operat wodnoprawny opracowany przez Pana mgr inż. Andrzeja Stańkowskiego w kwietniu 2020 r.
 2. Uzupełnienie do wniosku, złożone pismem (bez numeru) z dnia 26.06.2020 r. przez wnioskodawcę.
 3. Pismo Burmistrza Miasta Kluczbork znak: GNP.6727.131.2020.KK z dnia 22.04.2020 r. stanowiące wypis z miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczbork – części północnej dla działek nr 11/1,45/4,45/6,50/3,51/3,51/4 ark. M. 7
 4. Pismo Burmistrza Kluczborka znak: GM.6853.14.2020.MS z dnia 24.03.2020 r o warunkach zabudowy.
 5. Uzgodnienie Nadzoru Wodnego w Kluczborku, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, znak GL.3.1.434.5.2020.KP z dnia 03.03.2020 r.
 6. Poświadczenie wniesienia opłat za wydanie pozwoleń wodnoprawnych, w wysokości 449,76 zł (2 x 224,88 zł), dokonanych w dniu 24.06.2019 r i dniu 23.04.2020. przelewem na rachunek bankowy nr 88 1130 1017 0020 1510 6720 0021 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach

UZASADNIENIE

Pan Damian Wypych prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą EU-CO Damian Wypych, w dniu 23.04.2020 r. wystąpił z wnioskiem, w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych dla potrzeb odwadniania terenu utwardzonego kostką betonową, terenów zielonych oraz pokrycia dachów budynku handlowo-usługowego, zlokalizowanych na działce ew. nr 50/3 w m. Kluczbork, oraz na wykonanie wylotu, załączając do ww. wniosku dokument wymieniony w punkcie VIII. ppkt 1, 3, 4 niniejszej decyzji.

W związku ze stwierdzonymi brakami w operacie wodnoprawnym, pismem nr GL.ZUZ.3.4210.93m.2020.MN z dnia 19.06.2020 r. wezwano wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w wyznaczonym terminie i zakresie. Uzupełnienia przedłożono w dniu 26.06.2020 r.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, powiadomił strony o wszczęciu postępowania zawiadomieniem nr GL.ZUZ.3.4210.93m.2020.MN z dnia 1.07.2020 r. Informację o wszczęciu przedmiotowego postępowania zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne, podano do publicznej wiadomości opublikowano na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz przekazano do Urzędu Gminy w Kluczborku celem podania do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Strony powiadomiono o możliwości zapoznania się z dokumentacją oraz o możliwości zajęcia stanowiska w przedmiotowej sprawie. Strony nie skorzystały z możliwości czynnego udziału w rozpatrzeniu wniosku.

W toku postępowania administracyjnego organ orzekający ustalił co następuje:

Celem zamierzonego korzystania z wód jest odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych z terenu utwardzonego kostką betonową, terenów zielonych oraz pokrycia dachów budynku handlowo-usługowego, zlokalizowanych na działce ew. nr 50/3 w m. Kluczbork oraz na wykonanie wylotu z kanalizacji deszczowej do cieku Miejskiego w km 1+294.

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, określonym Uchwałą Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2011 r. (M.P. Nr 40, poz.451), zaktualizowanym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r., w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U. z 2016 r. poz. 1967), przedmiotowe wykonanie urządzenia wodnego (wylotu) oraz usługi wodna leżą w Dorzeczu Odry regionie wodnym Górnej Odry (na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zlewni Dz. U. 2017, poz. 2509):

- na obszarze zlewni bilansowej Widawa, o kodzie SCWP SO0301, jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) o kodzie PLRW60001713231 i nazwie „Stobrawa od źródeł do Kluczborskiego Strumienia”,
- jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW600097 i nazwie 97.

Dla realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego została wydana decyzja Burmistrza Kluczborka znak: GM.6853.14.2020.MS z dnia 24.03.2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zamierzone korzystanie z wód nie naruszy ustaleń ww. decyzji oraz zapisów planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza. Ponadto przedmiotowe przedsięwzięcie będzie realizowane poza strefami ochronnymi ujęć wód podziemnych oraz obszarami form ochrony przyrody.

Podstawę prawną wydania niniejszej decyzji stanowi art. 104 § 1 i 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, z której wynika, iż organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, a przedmiotowa decyzja rozstrzyga sprawę co do jej istoty w całości lub w części. W tym przypadku istota sprawy została rozstrzygnięta w całości.

Zapis art. 388 ust. 1 pkt 1, ustawy Prawo wodne stanowi, iż zgoda wodnoprawna jest udzielana poprzez wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

Na podstawie art. 389 pkt 1, w związku z art. 35 ust. 3 pkt 7 ustawy Prawo wodne wynika, iż pozwolenie wodnoprawne wydaje się na usługę wodną obejmującą odprowadzanie do wód, tj. cieku

Miejskiego wód opadowych lub roztopowych. Warunki usługi wodnej zostały opisane w pkt II. i IV. niniejszej decyzji. Warunki odprowadzania wód opadowych lub roztopowych do rzeki ustalono na podstawie obowiązującego na mocy art. 566 ust. 1 ustawy Prawo wodne, rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2014, poz.1800).

Na podstawie art. 389 pkt 6, w związku z art. 16 pkt 65 lit. f ustawy Prawo wodne wynika, iż pozwolenie wodnoprawne wydaje się na wykonanie urządzenia wodnego, m. in. wylotu. Warunki wykonania urządzenia wodnego zostały opisane w pkt I. i III. niniejszej decyzji.

Po przeanalizowaniu całości materiału dowodowego, biorąc pod uwagę stan faktyczny i prawny, orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
2. Zgodnie z art. 127a ustawy Kpa, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
3. Na podstawie art. 130 § 4 ustawy Kpa decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.
4. Zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 1, 2, 3 ustawy Prawo wodne niniejsze pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli upłynął okres, na który było wydane, zakład zrzekł się pozwolenia wodnoprawnego lub nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym niniejsze pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.
5. Pozwolenie niniejsze może zostać cofnięte lub ograniczone bez odszkodowania, jeżeli zajdą przesłanki, o których mowa w art. 415 ustawy Prawo wodne.



Z-C A DYREKTORA

Abdullah Al-Selwi

Otrzymują: za zwrotnym potwierdzeniem odbioru

1. EU-CO Damian Wypych ul. Paderewskiego 2, 46-200 Kluczbork
1 egz. operatu
2. Gmina Kluczbork ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork
3. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice,
4. ZUZ-A/a- 2 egz.

Do wiadomości:

1. ZZI w/m.
2. Nadzór Wodny w Kluczborku.