

OŚ.6220.21.2025.AW

DECYZJA **o środowiskowych uwarunkowaniach**

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024r., poz. 1112 z późn. zm.) – dalej zwana ustawą OOS, a także § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z §3 ust.1 pkt 54a) lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024r., poz. 572) – dalej zwaną Kpa, po rozpatrzeniu wniosku firmy Polska Energia Odnawialna Sp. z o.o., ul. Serbska 14c/24, 61-696 Poznań reprezentowanej przez Pana Marcina Szlapsa – Członka Zarządu, z dnia 12 maja 2025r. (wpływ do Urzędu Miejskiego w Kluczborku dnia 14 maja 2025r.) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Elektrowni Słonecznej „Smardy Górne” wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 265/1, 265/2 (obręb Smardy Górne) w miejscowości Smardy Górne i 39/2 (obręb Gotartów) w miejscowości Gotartów, gmina Kluczbork o mocy do 10MW”.

STWIERDZAM

- I. Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Elektrowni Słonecznej „Smardy Górne” wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 265/1, 265/2 (obręb Smardy Górne) w miejscowości Smardy Górne i 39/2 (obręb Gotartów) w miejscowości Gotartów, gmina Kluczbork o mocy do 10MW”.**
- II. Określam następujące warunki i wymagania dotyczące planowanego przedsięwzięcia:**
 1. wszelkie prace w obrębie planowanej inwestycji wykonać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu, eksploatowanego i konserwowanego w sposób prawidłowy, który zapewni zabezpieczenie środowiska wodno-gruntowego przed wyciekami paliw i płynów technicznych;
 2. zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju, tankowania i naprawy pojazdów, zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód oraz wyposażyć w środki do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych (sorbenty), w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu – zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania;
 3. wykopy zabezpieczyć przed przedostaniem się do gruntu substancji szkodliwych dla środowiska wodnego;
 4. w przypadku konieczności odwodnienia wykopów: prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżenia poziomu wód gruntowych; do minimum ograniczyć czas odwadniania wykopów oraz ograniczyć wpływ prac do terenu działki inwestycyjnej; wody z odwodnienia odprowadzać w sposób nie powodujący zalewania terenów sąsiednich;
 5. zastosować rozwiązania technologiczne oraz materiały o odpowiedniej jakości, spełniające wymogi ochrony środowiska, które nie wpływają na pogorszenie stanu środowiska wodnego;

6. ewentualne zabiegi mycia paneli wykonywać przy użyciu wody bez dodatków chemicznych (detergentów) lub z użyciem środków biodegradowalnych;
7. w przypadku zastosowania transformatorów olejowych, na wypadek awarii, w celu uniknięcia przedostania się oleju lub cieczy izolacyjnej do środowiska wodno-gruntowego, pod transformatorami należy zastosować szczelne misy na olej, będące w stanie zmagazynować 100% oleju oraz wody z akcji gaśniczej, wykonane z takich materiałów, aby ciecz izolacyjna lub olej nie przedostały się do środowiska gruntowo-wodnego;
8. magazyny energii umiejscowić w szczelnym kontenerze i wyposażać w odpowiednie środki (na wypadek awarii), aby uniknąć przedostania się elektrolitu do środowiska gruntowo-wodnego;
9. transport paneli fotowoltaicznych, elementów konstrukcyjnych i elementów infrastruktury oraz wszelkie prace budowlano-montażowe prowadzić wyłącznie w porze dziennej, tj. w godz. 6:00-22:00;
10. prace budowlane rozpocząć w okresie od 21 sierpnia do 19 marca, tj. przed okresem lęgowym gatunków ptaków zasiedlających krajobraz rolniczy. W przypadku kontynuowania prac budowlanych w okresie lęgowym od 20 marca do 20 sierpnia, przed rozpoczęciem każdego kolejnego ich etapu, w ramach nadzoru ornitologicznego sprawdzić planowany teren ich realizacji w zakresie występowania gniazd. W przypadku stwierdzenia lęgów w wykrytych gniazdach, wyłączyć z prac obszar w promieniu 150 m od tych gniazd;
11. przewidzieć montaż: inwerterów, stacji transformatorowych, magazynów energii w odległości nie mniejszej niż 100 m od granicy własności istniejącej zabudowy mieszkaniowej.

U z a s a d n i e

Wnioskiem z dnia 12 maja 2025r. (wpływ do Urzędu Miejskiego w Kluczborku dnia 14.05.2025r.) firma Polska Energia Odnawialna Sp. z o.o., ul. Serbska 14c/24, 61-696 Poznań reprezentowanej przez Pana Marcina Szlapsa – Członka Zarządu wystąpiła do Burmistrza Miasta Kluczborka w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Elektrowni Słonecznej „Smardy Górne” wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 265/1, 265/2 (obręb Smardy Górne) w miejscowości Smardy Górne i 39/2 (obręb Gotartów) w miejscowości Gotartów, gmina Kluczbork o mocy do 10MW”.

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy OOS, stwierdzono, że organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia jest Burmistrz Miasta Kluczborka.

Mając na uwadze zapisy art. 49 Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy OOS, o poszczególnych etapach prowadzonego postępowania administracyjnego strony informowano pismem oraz poprzez obwieszczenia Burmistrza Miasta Kluczborka, które zamieszczone zostały na stronie internetowej BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kluczborku.

W trakcie postępowania administracyjnego ustalono, że planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć określonych w art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy OOS jako planowane przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i zakwalifikowano na podstawie **§ 3 ust.1 pkt 54a) lit. b** (tj. zabudowa systemami fotowoltaicznymi o powierzchni wyznaczonej po obrysie zewnętrznych skrajnych modułów paneli nie mniejszej niż 2ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a - z wyłączeniem zabudowy systemami fotowoltaicznymi lokalizowanej na dachach i elewacjach obiektów budowlanych) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839 z późn. zm.) jako planowane przedsięwzięcie mogące wymagać przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Uznając wniosek za kompletny, organ prowadzący postępowanie, poinformował strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zawiadomieniem OŚ.6220.21.2025.AW z dnia 22 maja 2025r. Natomiast, na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy OOS, pismem Nr OŚ.6220.21.2025.AW

z dnia 22 maja 2025r. wystąpiono o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kluczborku, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku pismem Nr NZ.9022.4.14.2025.AW-Ś z dnia 30 maja 2025r. wydał opinię sanitarną, w której uznał potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Elektrowni Słonecznej „Smardy Górne” wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 265/1, 265/2 (obręb Smardy Górne) w miejscowości Smardy Górne i 39/2 (obręb Gotartów) w miejscowości Gotartów, gmina Kluczbork o mocy do 10MW”, ze szczególnym uwzględnieniem emisji energii (w szczególności hałasu) do środowiska.

PPIS w Kluczborku uzasadnił swoją opinię tym, że w przedłożonej karcie informacyjnej przedsięwzięcia Inwestor nie określił maksymalnego poziomu mocy akustycznej wszystkich planowanych urządzeń hałasotwórczych m.in. magazynów energii, transformatorów, inwerterów wraz z określeniem czasu ich pracy oraz nie określił wielkości pola elektromagnetycznego wytwarzanego na terenie przedsięwzięcia. Nie została przeanalizowana również analiza ryzyka ewentualnej kumulacji oddziaływań planowanego przedsięwzięcia z innymi przedsięwzięciami, planowanymi do realizacji i zrealizowanymi, znajdującymi się na terenie lub w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia - ograniczono się wyłącznie do stwierdzenia, że w promieniu 500m od terenu inwestycyjnego obecnie nie występują oraz nie są projektowane inne elektrownie wiatrowe, fotowoltaiczne i biogazowe.

Ponadto, PPIS w Kluczborku stwierdził, że na podstawie informacji zawartych w przedłożonej karcie (brak określenia prognozowanej wielkości poszczególnego rodzaju emisji na wysokości zabudowy chronionej oraz brak szczegółowej analizy ryzyka ewentualnej kumulacji oddziaływań z innymi przedsięwzięciami) nie można jednoznacznie stwierdzić, czy i jak planowane przedsięwzięcie będzie oddziaływać na środowisko i zdrowie ludzi. W celu określenia zasięgu uciążliwości planowanego przedsięwzięcia na środowisko i zdrowie ludzi - raport o oddziaływaniu na środowisko powinien być wykonany w pełnym zakresie ustawowym, ze szczególnym uwzględnieniem emisji przewidywanych energii (w szczególności hałasu) do środowiska.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, pismem Nr CO.ZZŚ.4901.74.2025.LK z dnia 28 maja 2025r. wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie ma obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, jednocześnie działając na podstawie art. 64 ust. 3a ustawy OOS określił następujące warunki jego realizacji:

1. wszelkie prace w obrębie planowanej inwestycji wykonać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu, eksploatowanego i konserwowanego w sposób prawidłowy, który zapewni zabezpieczenie środowiska wodno-gruntowego przed wyciekami paliw i płynów technicznych;
2. zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju, tankowania i naprawy pojazdów, zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód oraz wyposażać w środki do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych (sorbenty), w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu – zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania;
3. wykopy zabezpieczyć przed przedostaniem się do gruntu substancji szkodliwych dla środowiska wodnego;
4. w przypadku konieczności odwodnienia wykopów: prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżenia poziomu wód gruntowych; do minimum ograniczyć czas

odwadniania wykopów oraz ograniczyć wpływ prac do terenu działki inwestycyjnej; wody z odwodnienia odprowadzać w sposób nie powodujący zalewania terenów sąsiednich;

5. zastosować rozwiązania technologiczne oraz materiały o odpowiedniej jakości, spełniające wymogi ochrony środowiska, które nie wpływają na pogorszenie stanu środowiska wodnego;
6. ewentualne zabiegi mycia paneli wykonywać przy użyciu wody bez dodatków chemicznych (detergentów) lub z użyciem środków biodegradowalnych;
7. w przypadku zastosowania transformatorów olejowych, na wypadek awarii, w celu uniknięcia przedostania się oleju lub cieczy izolacyjnej do środowiska wodno-gruntowego, pod transformatorami należy zastosować szczelne misy na olej, będące w stanie zmagazynować 100% oleju oraz wody z akcji gaśniczej, wykonane z takich materiałów, aby ciecz izolacyjna lub olej nie przedostały się do środowiska gruntowo-wodnego;
8. magazyny energii umiejscowić w szczelnym kontenerze i wyposażać w odpowiednie środki (na wypadek awarii), aby uniknąć przedostania się elektrolitu do środowiska gruntowo-wodnego.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu postanowieniem Nr WOOS.4220.139.2025.IOC z dnia 9 czerwca 2025r. wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, jednocześnie działając na podstawie art. 64 ust. 3a ustawy OOS określił następujące warunki jego realizacji:

1. transport paneli fotowoltaicznych, elementów konstrukcyjnych i elementów infrastruktury oraz wszelkie prace budowlano-montażowe prowadzić wyłącznie w porze昼iennej, tj. w godz. 6:00-22:00;
2. prace budowlane rozpocząć w okresie od 21 sierpnia do 19 marca, tj. przed okresem lęgowym gatunków ptaków zasiedlających krajobraz rolniczy. W przypadku kontynuowania prac budowlanych w okresie lęgowym od 20 marca do 20 sierpnia, przed rozpoczęciem każdego kolejnego ich etapu, w ramach nadzoru ornitologicznego sprawdzić planowany teren ich realizacji w zakresie występowania gniazd. W przypadku stwierdzenia lęgów w wykrytych gniazdach, wyłączyć z prac obszar w promieniu 150 m od tych gniazd;
3. przewidzieć montaż: inwerterów, stacji transformatorowych, magazynów energii w odległości nie mniejszej niż 100 m od granicy własności istniejącej zabudowy mieszkaniowej.

Warunki określone przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu zostały ujęte w sentencji niniejszej decyzji.

Po analizie treści przedłożonych materiałów organ stwierdził, co następuje:

Po zapoznaniu się z wnioskiem firmy Polska Energia Odnawialna Sp. z o.o., ul. Serbska 14c/24, 61-696 Poznań z dnia 12 maja 2025r., a w szczególności z dołączoną do wniosku kartą informacyjną przedsięwzięcia, zawierającą informacje o planowanym przedsięwzięciu, określone w art. 62a ustawy OOS stwierdzono, że w ramach przedsięwzięcia zlokalizowana zostanie farma fotowoltaiczna o mocy do 10 MW, która będzie konwertowała energię promieniowania słonecznego na energię elektryczną z wykorzystaniem zjawiska fotowoltaicznego, a następnie energia elektryczna zostanie wprowadzona do sieci elektroenergetycznej.

W ramach planowanego przedsięwzięcia przewidziano następujące elementy:

- a) panele fotowoltaiczne o mocy do 10 MW;
- b) inwertery do 40 szt.;
- c) kontener stacji transformatorowej do 4szt.;
- d) kontenerowe magazyny energii;
- e) linie kablowe energetyczno-światłowodowe;
- f) infrastrukturę naziemną i podziemną;
- g) ogrodzenie.

Panele fotowoltaiczne, pokryte powłoką antyrefleksyjną w celu wyeliminowania tzw. efektu oślnienia, będą zamocowane na stelażach, które za pomocą kotew będą wbijane w ziemię. Wysokość konstrukcji wsporczej wraz z zamontowanymi panelami fotowoltaicznymi wynosić będzie maksymalnie do 4 m. Wyprodukowany przez panele fotowoltaiczne prąd stały przekazywany będzie do inwerterów, których zadaniem jest przekształcenie go na prąd przemienny, który następnie przesyłany będzie liniami niskiego napięcia do transformatorów podwyższających napięcie prądu do średniego. Moc z elektrowni będzie wyprowadzona poprzez stację SN lub WN zlokalizowaną na terenie przedsięwzięcia. Panele fotowoltaiczne będą połączone z falownikami i urządzeniami zebranymi w stacji transformatorowej za pomocą nadziemnych przewodów, zebranych w wiązki i prowadzonych po konstrukcji wsporczej paneli bądź ułożonych w ziemi.

W ramach inwestycji planuje się możliwość zastosowania magazynów energii, które zostaną technologii kontenerowej wraz z wyposażeniem obiektu w kompletne układy falowników i automatyki pozwalającej na płynną pracę w układzie źródło energii – magazyn lub wewnątrz stacji transformatorowej WN/SN.

Teren przedsięwzięcia zostanie ogrodzony. Pomiędzy dolną krawędzią ogrodzenia, a terenem przewiduje się pozostawienie prześwitu w celu umożliwienia przemieszczania się małych zwierząt. Elektrownia słoneczna nie wymaga stałej obsługi – będzie monitorowana i zarządzana zdalnie. Czynności obsługowe i serwisowe, wymagające udziału człowieka, będą wykonywane okresowo.

Planowana inwestycja będzie realizowana w województwie opolskim, w powiecie kluczborskim, w gminie Kluczbork, na działkach o nr ewid: 265/1, 265/2 obręb Smardy Górne oraz 39/2 obręb Gotartów.

Łączna powierzchnia działek inwestycyjnych wynosi ok. 5,22 ha natomiast powierzchnia terenu planowanego pod inwestycję wyniesie ok. 4,3 ha. Teren przeznaczony pod inwestycję obecnie zajmują użytki rolne. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa położona jest w odległości ok. 20 m w kierunku wschodnim od granicy terenu inwestycyjnego.

Na podstawie art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024r., poz. 1112 z późn. zm.) oraz zgodnie z wypisem i wyrysem Nr GNP.6727.187.2025.AN z dnia 20 maja 2025r. ustalono, że działka nr 39/2 położona we wsi Gotartów, na której planowana jest inwestycja, znajduje się w części na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (m.p.z.p.) terenów zainwestowanych wsi Gotartów przyjętym Uchwałą Rady Miejskiej w Kluczborku Nr XIII/161/2007 z dnia 27 września 2007r. (Dz. U. Woj. Opolskiego Nr 92, poz. 2977) i oznaczona jest symbolem:

- R-23 – tereny rolne

oraz w części poza opracowaniem m.p.z.p. Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane na części działki nieobjętej ustaleniami m.p.z.p.

Natomiast zgodnie z zaświadczeniem Nr GNP.6727.188.2025.AN z dnia 20 maja 2025r. ustalono, że działki nr 265/1 i 265/2 położone we wsi Smardy Górne nie są objęte m.p.z.p.

Na etapie budowy, na terenie inwestycyjnym i w jego okolicach, przewiduje się wystąpienie emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego i wzrost oddziaływania akustycznego, związany z prowadzeniem prac budowlanych i montażowych oraz ze zwiększonym ruchem samochodów ciężarowych obsługujących inwestycję (dostarczanie elementów do budowy). Prace budowlane i montażowe prowadzone będą wyłącznie w porze dziennej. Emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego i hałasu będzie miała charakter miejscowy, krótkotrwały i ustanie z chwilą zakończenia budowy.

Na etapie eksploatacji jedynym czynnikiem wpływającym na stan powietrza atmosferycznego wokół obiektu będzie okazjonalny ruch komunikacyjny związany z dojazdem pojazdów do obiektu w ramach okresowej kontroli oraz prac serwisowych lub napraw. Eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie źródłem emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do

powietrza.

Zgodnie z zapisami Rocznej oceny jakości powietrza w województwie opolskim Raport wojewódzki za rok 2024, wykonanej w Wydziale Monitoringu Środowiska w Opolu Departamentu Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, przedmiotowe przedsięwzięcie usytuowane jest poza obszarami przekroczeń standardów jakości powietrza.

Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że inwertery, stacje transformatorowe oraz magazyny energii będą zlokalizowane w odległości nie mniejszej niż 100 m od granicy własności istniejącej zabudowy mieszkaniowej, do czego zobowiązano Inwestora. W tej sytuacji należy się spodziewać, że nie wystąpią przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku na terenach prawnie chronionych przed hałasem w porze dnia i nocy.

Wody opadowe lub roztopowe odprowadzane będą w sposób niezorganizowany do gruntu. Na etapie realizacji przedsięwzięcia woda będzie wykorzystywana na cele socjalne. Podczas wykonywania prac budowlanych i montażowych przewiduje się powstawanie ścieków bytowych, związanych z potrzebami socjalnymi pracowników. Ścieki te zbierane będą w szczelnych zbiornikach, stanowiących wyposażenie kabin sanitarnych ekipy budującej instalację. Następnie będą one odbierane przez specjalistyczne firmy zewnętrzne, posiadające odpowiednie zezwolenia.

Panele fotowoltaiczne będą podlegały samooczyszczeniu podczas opadów deszczu. Ponadto, przewiduje się okresowe mycie paneli przy użyciu wyłącznie wody demineralizowanej. W czasie eksploatacji obiektu nie będą powstawać ścieki bytowe. Wody opadowe i roztopowe będą spływać po powierzchni paneli fotowoltaicznych, a następnie będą wsiąkać w grunt w ich bezpośrednim sąsiedztwie.

W wyniku realizacji inwestycji generowane będą odpady, będące efektem prowadzonych prac budowlano-montażowych, tj. odpady z grup: 15 (odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach), 17 (odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)) oraz odpady komunalne z grupy 20. Na etapie realizacji powstające odpady będą magazynowane w obrębie terenu przedsięwzięcia, w wyznaczonym miejscu, w specjalnie przeznaczonych do tego workach/pojemnikach w zależności od rodzajów odpadów. Wszelkie, powstałe w wyniku prac realizacyjnych odpady będą systematycznie przekazywane odpowiednim firmom posiadającym stosowne pozwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. Na etapie funkcjonowania przedsięwzięcia nie prognozuje się powstawania znacznych ilości odpadów. Mogą to być ewentualnie odpady z grup 15 i 16 związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem urządzeń technicznych. Wszystkie odpady zostaną przekazane do dalszego zagospodarowania wyspecjalizowanym firmom, posiadającym odpowiednie zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami.

Podczas realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia nie nastąpi przekroczenie, dopuszczalnych dla terenów dostępnych dla ludności, wartości natężenia pola elektrycznego, tj. 10 kV/m, oraz wartości natężenia pola magnetycznego, tj. 60 A/m, nawet w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji.

Najbliższym obszarem Natura 2000 w stosunku do miejsca realizacji projektu jest położony w odległości 4 km specjalny obszar ochrony siedlisk Łąki w okolicach Kluczborka nad Stobrawą PLH160013, dla którego sporządzono plan zadań ochronnych (zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Łąki w okolicach Kluczborka nad Stobrawą PLH160013 - Dz. Urz. Woj. Dol. poz. 1131 z późn. zm.). W ww. akcie prawnym zidentyfikowano istniejące i potencjalne zagrożenia dla zachowania właściwego stanu ochrony gatunków będących przedmiotem ochrony oraz zidentyfikowano cele działań ochronnych. Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie generowała wskazanych w planie zadań ochronnych zagrożeń, a także nie wpłynie na możliwość osiągnięcia celów działań ochronnych. W odległości mniejszej niż 5 km od miejsca realizacji projektu nie znajduje się inny niż ww. obszar Natura 2000.

Na terenie przedsięwzięcia mogą przystępować do lęgów rozpowszechnione gatunki ptaków krajobrazu rolniczego. Przedsięwzięcie realizowane będzie poza granicami form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024r. poz. 1478 z późn. zm.), a zatem nie będzie naruszać obowiązujących w stosunku do nich zakazów.

Inwestycja znajduje się poza projektowanymi formami ochrony przyrody oraz planowanymi powiększeniami istniejących form ochrony przyrody, ujętymi w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego oraz w przygotowanej na zlecenie RDOŚ w Opolu Ekspertyzie kierunków rozwoju sieci polskich rezerwatów przyrody.

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie poza korytarzami ekologicznymi, wyznaczonymi w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego na podstawie Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, poza korytarzami ekologicznymi wyznaczonymi w 2011 roku przez Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk oraz wg danych udostępnianych przez GDOŚ na stronie <http://geoserwis.gdos.gov.pl> poza projektowanymi, ponadlokalnymi korytarzami ekologicznymi.

Zgodnie z opracowaniem Waloryzacja krajobrazu naturalnego województwa opolskiego wraz z programem czynnej i biernej ochrony (K. Badora i K. Badora 2006) inwestycja zlokalizowana będzie poza obszarami o wysokich i szczególnie wysokich walorach krajobrazowych oraz poza krajobrazami priorytetowymi zidentyfikowanymi w Audycie krajobrazowy województwa opolskiego przyjętym Uchwałą nr XIV/158/2025 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 marca 2025 r.

W toku postępowania przeanalizowano spełnienie przez przedsięwzięcie wymogów Ramowej Dyrektywy Wodnej. Analizowane przedsięwzięcie położone jest w regionie wodnym Górnej Odry, w Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) o kodzie GW600097 - dobrym stanie ilościowym i chemicznym, w Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) Stobrawa od źródeł do Kluczborskiego Strumienia - RW600010132311, statusie naturalna część wód, złym stanie ogólnym wód. Realizacja przedsięwzięcia nie wiąże się z poborem wód powierzchniowych lub podziemnych.

Ponadto ustalono, że analizowana inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami objętymi ochroną, w tym strefami ochronnymi ujęć wód i obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych.

Mając na względzie charakter i skalę oddziaływania, zastosowane rozwiązania i technologie oraz przy założeniu realizacji określonych w sentencji warunków w wyniku analizy dokumentów uznano, iż planowane działania w ramach przedsięwzięcia prawdopodobnie nie wpłyną negatywnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których jest mowa w art. 57, art. 59, art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2024r., poz. 1087 z późn. zm.), a ustanowionych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022r. (Dz.U. z 2023r., poz. 335).

W wyniku przeprowadzonej analizy zgromadzonych dokumentów, uwzględniając łącznie uwarunkowania określone w art. 63 ustawy OOS, który określa uwarunkowania konieczne do uwzględnienia przy stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, należy stwierdzić, że wpływ planowanego przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze nie będzie znaczący. Analizując cechy przedsięwzięcia stwierdzono, że z uwagi na jego rodzaj, usytuowanie oraz charakter i skalę nie będzie ono znacząco negatywnie oddziaływać na stan środowiska oraz zdrowie i życie ludzi.

Ponadto, w wyniku analizy przedmiotowego wniosku, biorąc pod uwagę uwarunkowania określone w art. 63 ustawy OOS – organ stwierdził, że w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują:

- a) obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łąkowe oraz ujścia rzek,
- b) obszary wybrzeży i środowisko morskie,
- c) obszary górskie i leśne,

- d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych,
- e) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,
- f) obszary przylegające do jezior,
- g) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie Gminy Kluczbork, gdzie gęstość zaludnienia wynosi ok. 179 os/km².

Przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie upraw rolnych, otoczonym również innymi uprawami rolnymi i polami, a więc nie wpłynie na zmianę krajobrazu tego rejonu.

Eksploatacja planowanej instalacji nie spowoduje wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej.

Dzięki właściwej konstrukcji i parametrom wykorzystanych materiałów przedmiotowa inwestycja będzie odporna na zjawiska związane ze zmianami klimatu, takie jak fale upałów, wiatry i burze, grad lub śnieg. Realizacja inwestycji będzie miała dalekosiężny i długookresowy korzystny wpływ na klimat, poprzez obniżenie zapotrzebowania na energię, pochodzącą ze źródeł konwencjonalnych i zmniejszenie wydobycia nieodnawialnych surowców energetycznych. W przeciwieństwie do tradycyjnych form wytwarzania energii w procesach spalania paliw, energetyka słoneczna nie powoduje emisji zanieczyszczeń do atmosfery, przyczyniając się do ochrony powietrza i klimatu.

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie zaliczało się do zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016r., poz.138).

Analizowane przedsięwzięcie, z uwagi na jego lokalizację, nie jest zagrożone powodzią oraz nie jest zagrożone ruchami masowymi ziemi.

Najbliższa planowana farma fotowoltaiczna znajduje się ok. 80 m od przedmiotowej farmy fotowoltaicznej. Przedsięwzięcia te nie będą powiązane technologicznie, każde z nich będzie stanowić odrębną elektrownię słoneczną. Mając na uwadze powyższe, a także rodzaj i charakter przedsięwzięcia, złożoność oddziaływania oraz rodzaj emisji do środowiska związanych z funkcjonowaniem przedsięwzięcia nie przewiduje się wystąpienia znaczących powiązań ani ponadnormatywnego kumulowania oddziaływań planowanej inwestycji z innymi przedsięwzięciami.

Oddziaływanie przedmiotowej inwestycji zakończy się z chwilą zakończenia jej użytkowania.

Ze względu na charakter przedsięwzięcia (eksploatacja powoduje jedynie lokalne oddziaływanie w otoczeniu terenu przedmiotowego przedsięwzięcia) i odległość od granicy państwa, inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Po wdrożeniu działań minimalizujących (warunków określonych w punkcie II niniejszej decyzji) nie przewiduje się negatywnego wpływu planowanej inwestycji.

Po zgromadzeniu wymaganych dokumentów Burmistrz Miasta Kluczborka, na podstawie art. 10 §1 Kpa (Dz. U. z 2024r., poz. 572 z późn. zm.) zobowiązującym organ prowadzący postępowanie do zapewnienia stronom czynnego udziału w postępowaniu, pismem Nr OŚ.6220.21.2025.AW z dnia 13 czerwca 2025r. poinformował strony o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji. W przysługującym terminie przed wydaniem decyzji, w odniesieniu do całości zgromadzonych w toku prowadzonego postępowania materiałów, żadna ze stron nie wniosła uwag i nie zgłosiła wniosków.

Na podstawie szczegółowej analizy danych zawartych w dołączonej do wniosku karcie informacyjnej przedsięwzięcia stwierdzono, że:

- na obszarze realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia nie występują dobra mineralne, siedliska zwierząt, pomniki przyrody podlegające ochronie jak również złoża surowców,
- realizacja planowanej inwestycji zgodna z przedstawionymi rozwiązaniami nie spowoduje znacznego pogorszenia głównych elementów środowiska,
- przedstawione i zaproponowane formy zabezpieczeń i rozwiązań chroniących środowisko dla planowanego przedsięwzięcia są wystarczające.

Analizując zebrane w toku postępowania dokumenty oraz wyżej opisane cechy przedsięwzięcia, przy uwzględnieniu uwarunkowań określonych w art. 63 ust. 1 ustawy OOS należy stwierdzić, że planowana inwestycja nie zwiększa zagrożenia dla środowiska oraz nie będzie ono znacząco negatywnie oddziaływać na stan środowiska oraz zdrowie i życie ludzi. W trakcie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia nie przewiduje się wprowadzenia do środowiska substancji mogących powodować zanieczyszczenie takich elementów środowiska jak: gleba, wody powierzchniowe i podziemne, klimat akustyczny, rzeźba terenu.

Reasumując powyższe ustalenia stwierdzono, że na podstawie złożonych dokumentów oraz wymienionych wyżej opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kluczborku oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie należy orzec jak w sentencji – nie stwierdzać potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz wskazać na potrzebę określenia warunków i wymagań określonych w punkcie II niniejszej decyzji.

P o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, ul. Oleska 19A, 45-052 Opole, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (art. 127 §2 i art. 129 §1 i 2 Kpa).

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje jej wykonanie (art. 130 §1 i 2 Kpa).

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Burmistrzowi Miasta Kluczborka oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a i 130 §4 Kpa).

Opłatę skarbową w wysokości 205,00 zł pobrano na podstawie Cz. I ust. 45 pkt 2 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2023r., poz. 2111 z późn. zm.).

**Z up. Burmistrza
Naczelnik Wydziału
Ochrony Środowiska i Leśnictwa**

Załączniki:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia.

Otrzymuje:

(za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)

1. Polska Energia Odnawialna Sp. z o.o.
ul. Serbska 14c/24, 61-696 Poznań (e-doręczenia)
2. Pozostałe Strony postępowania zawiadomiono obwieszczeniem zgodnie z art. 49 Kpa

Do wiadomości:

(za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
ul. Jagiellońska 8, 46-200 Kluczbork
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu
ul. Firmowa 1, 45-594 Opole
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Opolu
ul. Odrowążów 2, 45-089 Opole
4. Starosta Kluczborski
ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork
5. a/a

Sporządziła: Agnieszka Wierzbicka