

**WYJAŚNIENIE TREŚCI
ZAPYTANIA OFERTOWEGO**

dot. wyboru wykonawcy na realizację zadania pn.
**„Budowa rurociągu odwadniającego tereny w obrębie ulic: Wolności, Słowackiego
w Kluczborku**

Informuję, że do Zamawiającego wpłynęło pismo zawierające prośbę o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego pod nazwą j.w. W związku z powyższym Zamawiający przesyła treść wyjaśnienia bez ujawniania źródeł zapytania.

I Pytania z pisma Wykonawcy z dnia 13.02.2019 r.

Pytanie nr 1

Kto ponosi koszty zakupu gruntu do zasypania rurociągu? Zgodnie z pozycją nr 9 przedmiaru robót przyjmuje się tylko dowóz ziemi na miejsce prowadzenia prac budowlanych w ilości 160,00 m³ (tj. około 270 ton). Jeśli koszt ponosi Wykonawca robót prosimy o określenie rodzaju materiału służącego do zasyпки rurociągu.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający informuje, iż koszty zakupu gruntu do zasypania rurociągu ponosi Wykonawca. Do wykonania zasyпки należy wykorzystać pozyskany grunt z wykopów /tylko piasek i żwir/. Po ułożeniu rurociągów w wykopie należy starannie zagęścić obsypkę z piasku średniego z obu stron rury warstwami co 5-10 cm ubijakami ręcznymi, tak zagęszczona obsypkę należy wykonać 30 cm ponad wierzch rury.

Powyżej wykop zasypać warstwą piasku drobnego i średniego z zagęszczeniem warstwami do uzyskania stopnia zagęszczenia 95%.

**/-/ Jarosław Kielar
Burmistrz Miasta Kluczborka**